

Warszawa, 4 kwietnia 2018 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego PZ-3062 Dostawa rozdzielnic 110kV w izolacji SF6

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1050) informuje, że w toku postępowania wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym udziela poniższych odpowiedzi:

PYTANIE 1

W załączniku nr 1 do SIWZ tj. w „Specyfikacji technicznej rozdzielnic 110kV w izolacji SF6” występuje zapis, że z zakresu dostawy wyłączone są m.in. głowice kablowe 110kV.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres dostawy nie obejmuje jedynie wtyków kablowych 110kV, natomiast gniazda kablowe są w zakresie dostawcy rozdzielnic GIS 110kV.

ODPOWIEDŹ:

Zakres dostawy nie obejmuje wtyków kablowych 110kV. Gniazda kablowe 110kV są w zakresie dostawy (zainstalowane w rozdzielnicach).

PYTANIE 2

Jaki jest przewidywany termin dostawy rozdzielnic na stację celem rozpoczęcia jej montażu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zakłada, że poinformuję Wykonawcę o możliwości rozpoczęcia montażu do 4 miesięcy od odbioru technicznego przez zamawiającego.

PYTANIE 3

Czy oferent powinien przewidzieć w ofercie magazynowanie do czasu rozpoczęcia montażu rozdzielnic GIS?

ODPOWIEDŹ:

W zakresie jest magazynowanie rozdzielnic do czasu montażu.

PYTANIE 4

Prosimy o przekazanie wymiarów pomieszczeń dla rozdzielnic GIS oraz wymiarów drzwi przez które ma być transportowana rozdzielnica.

ODPOWIEDŹ:

Wymiary pomieszczeń na rozdzielnicach GIS oraz wymiary drzwi przedstawione są na załączonych



rysunkach dla RPZ Wiktoryn i RPZ Krakowska.

PYTANIE 5

§9. Kary umowne

- Prosimy o potwierdzenie, że łączna wartość kar umownych opisanych w punkcie 9.1.7 obejmuje kary opisane w pkt 9.1.1 – 9.1.5

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 6 do SIWZ w punkcie 9.1.7, który przyjmuje brzmienie:
9.1.7 łączna wysokość kar umownych opisanych w punktach 9.1.1 – 9.1.5 ograniczona jest do 20% wartości umowy określonej w punkcie 2.1.

PYTANIE 6

§9. Kary umowne

- Wzorem poprzednich postępowań, prosimy o ograniczenia łącznej wartości kar umownych opisanych w punktach 9.1.1 -9.1.5 do 20% wartości umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmodyfikował zapisy punktu 9.1.7 w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Z poważaniem

PEŁNOMOCNIK
Hubert Serwin

PEŁNOMOCNIK
SL
Sebastian Leszczyński