

**Odpowiedzi na pytania część VI
do postępowania nr PZ-4196**

Pytanie 1

Dotyczy załącznika 1 do SIWZ, pkt 2: Czy, jeśli poszczególne elementy wskaźnika (takie jak sterownik, akumulator, zasilacz) zostaną dostarczone we wspólnej obudowie, również wymagane jest, aby akumulatory były instalowane na szynie TH35, czy wystarczającym jest umieszczenie tych akumulatorów w obudowie w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przemieszczenia lub wypadnięcia, bez jednoczesnego utrudnienia ich wymiany w razie potrzeby?

Odpowiedź:

Urządzenia należy dostarczyć w taki sposób aby zapewnić ich bezpieczny transport, składowanie i montaż. Zgodnie z SIWZ: Urządzenia (w tym akumulator) MUSZĄ mieć możliwość instalacji na szynie TH 35. Zamawiający dopuszcza umieszczenie akumulatorów we wspólnej obudowie montowanej na szynie TH35

Z poważaniem,

PEŁNOMOCNIK
Hubert Serwin

PEŁNOMOCNIK
Robert Piskorz