

Warszawa, 12 kwietnia 2018 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego PZ-3062 Dostawa rozdzielnic 110kV w izolacji SF6

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1050) informuje, że w toku postępowania wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z czym udziela poniższych odpowiedzi:

PYTANIE 45

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisów pkt. 3.6.8 (Zał. 1 do SIWZ) w następującym zakresie:
„Elementem składowym szyn zbiorczych są odłączniki oraz uziemniki”.

Zapis w obecnej formie, gdzie elementem składowym szyn są wyłącznie uziemniki, może wskazywać tylko na jednego dostawcę rozdzielnic.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji.

Jednocześnie informuje, że ze strony Zamawiającego wymaganie określone jako "Elementem składowym szyn zbiorczych są uziemniki" nie wskazuje, że uziemniki są jedynymi dopuszczonymi elementami szyn zbiorczych ale określa, że uziemniki mają być elementem szyn zbiorczych.

Za uziemniki wymienione w pkt 3.6.8. rozumie się uziemniki szynowe umożliwiające bezpośrednie uziemienie szyn zbiorczych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Karol Zbudniewek

PEŁNOMOCNIK

Marcin Janiec