

**Uwagi:**

Cena wymiany drzwi powinna zawierać:

- demontaż istniejących,
- montaż wykonanych,
- ponowne podłączenie anteny oraz krańcówek
- obróbki gładzi wykonane od strony zewnętrznej i wewnętrznej,
- przemalowanie gładzi od strony zewnętrznej z dostosowaniem do istniejącej kolorystyki elewacji od strony wewnętrznej w kolorze białym,
- porządki po wykonanych pracach w obrębie prowadzonych robót.

**WYMAGANIA DLA DRZWI I KRAT WENTYLACYJNYCH**

Drzwi i żaluzje wentylacyjne winny być wykonane zgodnie ze „Specyfikacją techniczną drzwi do stacji 15/04KV”

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe, klasa odporności na korozję C4.

Kolorystyka drzwi w uzgodnieniu z zamawiającym lub zarządcą nieruchomości z dopasowaniem do otoczenia. Lakierowanie proszkowe.

Winny posiadać odporność na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC-B:16KA/1s.

Odporność mechaniczna 20J oraz:

- |  |   |
|--|---|
| -Certyfikat na zwarcie łukowe według normy | PN-EN 62271-202:2010 ICE 62271-202:2006 IDT |
| -Stopień ochrony IP 43 według normy        | PN-EN 60529:2003                            |
| -Przepuszczalność powietrza według normy   | PN-EN 12207:2001                            |
| -Wodoszczelność według normy               | PN-EN 12208:2001                            |

**Wymagane wyposażenie:**

- zamki trzypunktowe z funkcją antypaniczną
- żaluzje wentylacyjne: stopień ochrony ( IP 43 )
- tabliczki ostrzegawcze
- tabliczki z numerem stacji ( dotyczy wszystkich drzwi )
- uszy na kłódkę
- zaciski ochronne
- ograniczniki otwarcia z samoczynną blokadą przy otwarciu 90 stopni.

Antena - Drzwi do pom. NN w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.

Naprawa daszku nad drzwiami

- zerwanie starej papy i obróbki
- naprawa ubytków betonowych ( siatka, klej, mozaika )
- wykonać obróbki z blachy ocynkowanej
- pokrycie papą termozgrzewalną ( podkład + nawierzchnia )
- malowanie w kolorze dopasowanym do budynku